

okresné oddelenie VB a urobil všetky prípravy pre úspešný zásah požiarnej jednotky (sprístupnenie vodných zdrojov, uvoľnenie komunikácií a ľiniek).

Osoby poverené starostlivosťou o požiarne bezpečnosť závodu v čase pracovného pokoja musia:

Poznať požiarne nebezpečie prevádzok, skladovaných surovín, polotovarov, hotových výrobkov. Poznať požiarne predpisy závodu (požiarne-bezpečnostné štatúty).

Nedovolíť, aby priechody, chodby a schodištia boli zatarasované rôznym materiálom a zariadením, ktoré by v prípade požiaru prekážali plynulej evakuácii ľudí a materiálov, poprípade mali vplyv na rozširovanie požiaru. Nedovolíť zatarasovanie prístupových ciest k budovám, vodným zdrojom a hasiacim prostriedkom.

Dohliadať, aby všetky dvere v miestnostiach vrátane požiarnych a tiež zariadenia na uzatváranie rôznych otvorov v stenách a stropoch, uzávery ventilačných kanálov a pod. boli vždy po ukončení pracovného času uzavorené.

Dohliadať, aby všetky prostriedky potrebné pre hasenie požiaru boli vždy prístupné a použiteľné a poznať spôsob ich použitia.

Poznať, kde sú umiestnené zariadenia požiarnej signalizácie a spojov (telefón, požiarne hlásič a pod.) — Poznať hlavné uzávery prívodov energie — (vody, plynu, elektriny), umiestnenie hasiacich prístrojov a ľiného hasiaceho zariadenia a v prípade nutnosti poznať spôsob rýchleho privolávania požiarnych jednotiek.

Venovať osobitnú pozornosť miestam slúžiacim na vykonávanie požiarne nebezpečných prác (zváranie, prevádzky v ktorých sa používa otvorený oheň, miesta na spaľovanie odpadového materiálu

a pod.). Tieto priestory dôkladne kontrolovať.

Pri obchôdzke závodu, po skončení pracovného času sledovať so zvýšenou pozornosťou:

- Či sú vypnuté všetky elektrické spotrebiče, elektromotory, ventilátory a iné elektrické zariadenia okrem nočného svetla a núdzového osvetlenia.

Či sú z miestnosti odstránené všetky odpady a nečistoty (mastné handry, drevené piliny a hoblinky, priemyselný prach, ohorky z cigaret a vecí, ktoré by mohli byť príčinou vzniku požiaru).

Či sú uhasené plynové spotrebiče, liehové variče, oheň vo vykurovacích telesách na pevné palivá a či je z nich vybratý horúci popol. Či sú z miestnosti odstránené rozzeravené telesá a predmety alebo látky schopné samovznietenia.

Pri prehliadke miestnosti a priestorov skúmať, či tam nie je dym, zápalach od horenia alebo tlenia látok. Pri zistení príznakov horenia musí sa ihneď zistiť príčina tohto stavu a musia sa vykonať potrebné opatrenia na odstránenie nebezpečia vznikú požiaru.

Po vykonanej kontrole a odstránení všetkých požiarne-bezpečnostných závodov prekontrolované miestnosti uzamknúť. Všetky závady zistené pri obchôdzke zapísat do požiarnej knihy a túto v nasledujúci deň predložiť vedúcemu závodu, ktorý musí zaistiť potrebné opatrenia na odstránenie závodov a zabezpečiť, aby sa tieto znova neopakovali.

Smernice nadobúdajú platnosť 1. 7. 1972.

Náčelník Hlavnej správy PO MV SSR  
plk. Emil Hnidka

MINISTERSTVO VNÚTRA ŠSR  
Hlavná správa požiarnej ochrany

## ZÁVÄZNÉ POKYNY

pre členov strážnej služby

Bratislava .....

4470/2/71 — ŠEVT

TSNPL-M — 5249-71

## **Záväzné pokyny pre členov strážnej služby**

### **I.**

#### **Úvodná časť**

Základnou povinnosťou členov strážnej služby na úseku požiarnej bezpečnosti je sústavne dohliadať na zaistovanie požiarnej bezpečnosti tak, aby životy a zdravie pracujúcich ako i všetky hodnoty vytvorené pracujúcimi našej socialistickej republiky boli chránené pred škodami, ktoré vznikajú požiarmi alebo inými živelnými pohromami.

Ministerstvo vnútra SSR — Hlavná správa požiarnej ochrany podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/58 Zb. o požiarnej ochrane vydáva po dohode s príslušným rezortom pre členov strážnej služby záväzné pokyny, ktorými sa musia riadiť všetky osoby poverené strážnou službou v závodoch, podnikoch a iných zariadeniach.

V závodoch, v ktorých nie sú závodné jednotky požiarnej ochrany z povolenia, je povinnosťou závodnej stráže, aby v rámci svojich úloh v čase pracovného pokoja dbala na požiarunu bezpečnosť závodov (§ 11, ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 169/55 Ú. v. o organizácii požiarnej ochrany v závodoch).

### **II.**

#### **Úlohy vedúcich hospodárskych organizácií**

Vedúci hospodárskej organizácie (dalej závod) zabezpečí, aby sa osoby poverené starostlivosťou o požiarunu bezpečnosť závodu náležite oboznámili

so všetkými zariadeniami dôležitými z hľadiska požiarnej bezpečnosti závodu, najmä aby:

- a) poznali presné rozmiestnenie a obsluhu hasiacich prostriedkov v závode a spôsoby ich použitia,
- b) ovládali spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v závode podľa poplachových smerníc závodu, privolenia jednotiek požiarnej ochrany a vyrozumenie obvodného oddelenia VB,
- c) dokonale poznali všetky prevádzky závodu a hlavne požiarne nebezpečné miesta (§ 12 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 169/55 Ú. v.).

**Vedúci závodu zabezpečí, aby:**

1. Osoby určené vykonávať strážnu službu boli pre túto prácu telesne a duševne spôsobilé.
2. Členovia strážnej služby boli pravidelne najmenej dvakrát do roka skolení v odbore požiarnej ochrany.
3. Bola zaistená najmenej raz mesačne v dobe pracovného pokoja kontrola činnosti strážnej služby. Záznam o kontrole strážnej služby je osoba vykonávajúca kontrolu povinná uviesť v požiarnej knihe.
4. Osoba poverená starostlivosťou o požiarunu bezpečnosť závodu v čase pracovného pokoja mala prístup k hasiacim prostriedkom, k poplachovým zariadeniam, spojovacím prostredkom a aby mala prístup do jednotlivých prevádzok závodu. Do priestorov, kde je vyhradený vstup len obmedzenému kruhu pracovníkov (§ 13 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 169/55 Ú. v.), musí vedúci závodu rozhodnúť, za akých podmienok osoba poverená starostlivosťou o požiarunu bezpečnosť závodu (v čase pracovného pokoja),

môže do týchto priestorov za účelom pravidelnnej kontroly pri obchádzke závodu vstúpiť. Povinnosti uvedené v časti III. ods. 3, v pracovnej dobe zabezpečuje vedúci prevádzky.

### **III.**

#### **Povinnosti členov strážnej služby**

Osoby poverené starostlivosťou o požiarunu bezpečnosť závodu v čase pracovného pokoja sú povinné:

1. Pravidelnými obchádzkami po všetkých pracoviskách závodu presvedčiť sa, či nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiarov. Pre zvlášť nebezpečné miesta (sklady horľavých látok, ohniská, priestory zvarovania) a v závodoch osobitnej dôležitosti, alebo s požiarne nebezpečnými prevádzkami určí vedúci závodu, v akých časových intervaloch sa má pravidelná obchádzka vykonávať (podľa povahy výroby a požiarneho nebezpečia), najmenej však raz za dve hodiny. Prvá obchádzka musí byť vykonaná ihned po skončení pracovnej sменy.
2. Závady zistené pri pravidelnej obchádzke okamžite odstrániť. Ak sú tieto takého rozsahu, že osoba vykonávajúca obchádzku nie je schopná sama ich odstrániť a sú takého charakteru, že hrozí priame nebezpečie vzniku požiaru, musí pracovník, ktorý závady zistil, toto okamžite označiť vedeniu závodu, popriprade výkonnému orgánu MNV.
3. Ak v závode spozorujú požiar, pokúsiť sa v zárodku ho ubať. Ak toto nie sú schopní urobili sami, neodkladne vyhliásit požiarne poplach, privolať požiarunu pomoci, súčasne vyrozumieť